



ESTUDIOS DE SUELOS
INGENIERIA DE FUNDACIONES
INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD
DE LAS OBRAS CIVILES

Urbanización El Recreo - Calle 154 I
C/15 (0241) 8239429 / 1
Valencia - Vc
e-mail: ingeroca@telcel

CLIENTE: AMIGOS DEFENSA CIVIL
OBRA: MAPAS DE RIESGO DE VARGAS
UBICACION: CARAVALLERA, MAJUTORIO MAMO-EDO, VARGAS

FECHA: Ago-01
REFERENCIA: 050801

GRANULOMETRIA POR TAMIZADO

MATERIAL: GRAVA FINA Y GRUPO DE CUARZO BIEN GRADADA
COLOR: ADECUADA
PESO DE LA MUESTRA (gr) = 1173.94

S.V.C.S.: GW
UBICACION: GW1
M.O. ESTAD. REGIMEN: 1
C.O. PRODM. SIN. JOSE SA

TAMIZ	TAMANO NOMINA. (mm)	PESO RET. PARCIA (gr)	PESO RET. ACUMULADO (gr)	% RETENIDO ACUMULADO	% PASANTE
1 1/2"	38.100	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.400	184.90	184.90	14.02	85.98
3/4"	19.100	67.10	232.00	19.73	80.27
1/2"	12.700	155.39	425.29	36.17	63.83
3/8"	9.520	153.61	529.00	44.99	55.01
# 4	4.750	226.40	754.40	64.15	35.85
#10	2.000	200.70	555.10	51.22	48.78
#20	0.840	104.80	1059.90	90.13	9.87
#40	0.420	49.80	1109.70	94.35	5.65
#60	0.250	31.40	1140.90	97.02	2.98
# 100	0.150	20.70	1161.60	98.78	1.22
# 200	0.074	5.50	1167.10	99.27	0.73
PLATO		8.54	1175.94	100.00	0.00

CURVA GRANULOMETRICA



Grava gruesa	Grava Fina	Arena Gruesa	Arena Media	Arena Fina
19.73	44.42	17.07	13.15	4.92

LL	LP	IF
N.P	N.P	N.P

N.P = NO POSE!

97 97 31
3245450
nezueta
sl.net.ve



DE LEGIS
1941

1